

תעודת בדיקה מספר 9731902290

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : שחל חומרים לבנין בע"מ
 מענו : ת.ד. 167 קרית מלאכי 83101
 תאריך ההזמנה : 17/01/01

תאור המוצר

דבקים לאריחים-דבק צמנטי "C" - דבק צמנט מיוחד
 יצרן : שחל חומרים לבנין בע"מ
 סוג הדבק C2 ; סוג הדבק משני : TES1 ; שם החומר : Fix Air 472 ; מספר מנה : 004090

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית במסגרת תו תקן

התאמה לסעיפים: 4.1.1-4.1.3-4.1.7-עיווי רוחבי דבק בעל במתיחה לאחר בליה בחום, 4.1.4-4.1.7-עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה. של התקן הישראלי ת"י 4004 חלק 1 - דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות, מאוקטובר 2013
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם תו תקן, היתר מספר 77766

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2017/06/21

תאריך הפקת תעודה

איגור אלפרין תפקיד 1

זהר פיסיק תפקיד ראש

שם הבודק:

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9731902290

4

2

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
4.1.1	חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.		מתאים
4.1.3	חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.		מתאים
4.1.4	זמן חופשי (דקות).		מתאים
4.1.7	עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה.		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9731902290

" - 1953

12

4

3

נספח לסעיף 4.1.1 חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.	
חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה	
תוצאה	שם הנושא
1.00	דגימה מינמום:
1.36	דגימה מקסימום:
1.3	ממוצע(מגפ"ס):
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-1.0.	דרישה:
מתאים	מסקנה:

נספח לסעיף 4.1.3 חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום	
תוצאה	שם הנושא
1.84	דגימה מינמום:
2.17	דגימה מקסימום:
2.0	ממוצע(מגפ"ס):
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-1.0.	דרישה:
מתאים	מסקנה:

נספח לסעיף 4.1.4 זמן חופשי (דקות).	
זמן חופשי (דקות)	
תוצאה	שם הנושא
0.61	דגימה מינמום:
0.87	דגימה מקסימום:
0.7	ממוצע(מגפ"ס):
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-0.5.	דרישה:
30	זמן הבדיקה בדקות:
מתאים	מסקנה:

נספח לסעיף 4.1.7 עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה.	
עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה	
תוצאה	שם הנושא
3.8	דגימה מינמום:
4.4	דגימה מקסימום:
4.1	ממוצע(מ"מ):
(' ממוצע קטן מ-5 וגדול מ-2.5 מ"מ.')	דרישה:
מתאים	מסקנה:

ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9731902290

1953 - "

12

4

4